




# BESTÄTIGUNG

Nummer 365-004

## EGOSILICON 365

GEPRÜFTE  
PRODUKTGRUPPE

Basierend auf dem Prüfbericht Nr. G12739BB von Eurofins Product Testing A/S bestätigt EGO Dichtstoffwerke die folgenden Anforderungen für **EGOSILICON 365**:

-  niedriger VOC-Gehalt nach LEED credit EQ c4.1 (Kleb- und Dichtstoffe)
-  VOC-Gehalt unterhalb des mit 250g VOC pro Liter (abzüglich Wasser) angegebenen Grenzwertes für architektonische Dichtstoffe
-  Der Gehalt an flüchtigen Stoffen (inkl. Wasser) wurde von Eurofins gerechnet. Der Wassergehalt wurde als null angenommen. Die Trockenmasse wurde von Eurofins ermittelt. Der Gehalt der ausgeschlossenen Substanzen wurde als null angenommen.

Aufgrund der Ergebnisse aus dem Prüfbericht Nr. G12739BB vom 04.01.2012 beurteilt Eurofins, dass das Produkt die Anforderungen im LEED credit EQ c4.1 (Kleb- und Dichtstoffe) erfüllt.



Petra Goldmann  
Geschäftsführung

Garmisch-Partenkirchen, 03.11.2022